

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02161

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0020927

Общество с ограниченной ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ".  
Адрес: 155908, Ивановская область, г. Шуя, шоссе Южное, д. 1. ОГРН: 1037704037062.  
Телефон: 49351-39111, факс: 49351-39111.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ".  
Адрес: 155908, Ивановская область, г. Шуя, шоссе Южное, д. 1. ОГРН: 1037704037062.  
Телефон: 49351-39000, факс: 49351-39000.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.  
Телефон: (495) 308-92-08, 796-89-34, факс: (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Плиты древесно-стружечные, облицованные плёнками на основе термоактивных полимеров марки EURODEKOR (толщиной 3÷38 мм), выпускаемые по ГОСТ 32289-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 16.21.13.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 5558/РС от 28.12.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия SMK ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K05410 от 21.12.2017 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.12.2017 по 27.12.2020**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия